

Tischler (Fenster, Türen, Treppen)

Bestand-Checks Komfort & Barrierefreiheit

Kontakt:

Im Münsterland

Telefon 0251 5203-202 oder
Telefon 0251 5203-211

In der Emscher-Lippe-Region

Telefon 0209 38077-0

Handwerkskammer Münster

Bismarckallee 1
48151 Münster

Kunde _____ Datum _____

Objekt _____

Adresse _____

www.hwk-muenster.de/wohnen 

Fenster (DIN 18040-2 Kap. 5.3)

ja ; nein (= Handlungsbedarf)

Wohnräume
Küche
Sanitärräume
Schlafräume
.....

- Fenster sind bereits barrierefrei, energieeffizient und einbruchssicher
- Fenster sind leicht zu öffnen und zu schließen (bis max. 30 N/5 Nm – Klasse 2 nach DIN EN 13115)
- Griffposition nicht höher als 85cm OFF bzw. am Rahmen unten mittig
- Brüstungen sind bodentief oder nicht höher als 60cm
- Balkon-/Terrassentüren mind. 80cm breit & schwellenlos (max. 2cm)
- Rollläden sind elektrisch angetrieben
- Griffe abschließbar, Pilzkopfbeschläge, Widerstandsklasse RC 2/RC 3

Türen (DIN 18040-2 Kap. 5.3)

ja nein

- Alle Türen sind frei von Schwellen oder unteren Türanschlägen (in Ausnahmefällen bis max. 2cm)
- Haustür ist mind. 90cm breit mit Fenster für Sicht auf Besucher
- Innentüren sind mindestens 80cm breit und 205cm hoch
- Badezimmertür schlägt nach außen auf
- Bad- & WC-Türen sind von außen entriegelbar (Frei-Besetzt-Garnitur)
- Drückergarnituren sind greifgünstig und leicht bedienbar (z. B. bogen- oder U-förmig, keine Drehgriffe oder Knäufe)
- Schwierige Türsituationen (Drehflügel) könnten bauseitig evtl. durch Schiebetüren oder Raumpartüren entschärft werden

